

V Hradci Králové dne 22.05.2017

**Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky**

**Československé armády 408 (MMHK) – stavební úpravy sociálních zařízení –  
II. etapa (levá část)**

zadávanou v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „zákon“), ve zjednodušeném podlimitním řízení

**Identifikační údaje zadavatele**

Statutární město Hradec Králové  
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
IČ: 00268810

Profil zadavatele: <https://www.tenderarena.cz/profily/hradeckralove>

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:  
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace (dále SNHK)  
Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
IČ: 64811069

Kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky:  
Ing. Jiří Dušek, provozně technický náměstek, tel. +420 495 774 140; e-mail dusek@snhk.cz  
Ing. Hana Luxová, organizační asistentka, tel. +420 495 774 174; e-mail luxova@snhk.cz

**Dotaz:**

Dobrý den,  
Dle včerejší dohody prosím o prověření počtu světel na akci - ČSA 408(MMHK) – Stavební úpravy  
soc.zař. – II.etapa (levá část). Dle informace od elektrikářů je ve výkazu méně světel než  
v dokumentaci. Děkuji za zpětnou informaci.

**Odpověď:**

Jedná se o položky:  
svítidlo "A" v rozpočtu uvedeno 11 ks, správný počet 13 ks  
svítidlo "B" v rozpočtu uvedeno 1 ks, správný počet 5 ks  
svítidlo "F" v rozpočtu uvedeno 10 ks, správný počet 11 ks  
programování systému DALI - v rozpočtu uvedeno 41 ks, správný počet 48 ks  
V příloze uveřejňujeme upravený výkaz výměr elektro.  
Ostatní části zadávací dokumentace nedotčené tímto vysvětlením zadávací dokumentace se nemění.

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

**Příloha**

Upravený výkaz výměr EL - aktualizované D 2 4 EL\_poloha D\_výkaz výměr