

**D O D A T E Ě N É I N F O R M A C E
K Z A D Á V A C Í M P O D M Í N K Á M**

Název veřejné zakázky: **Pod Zámečkem 1835-7 - výměna vstupních portálů**

Dne 2.8.2017 zadavatel obdržel požadavek o dodatečnou informaci v následujícím znění:

Jako zástupce uchazeče xxx o VZ s názvem „ Pod Zámečkem 1835-7 – výměna vstupních portálů“ bych Vás chtěla požádat o poskytnutí dodatečných informací.

Je možné nabídnout ocelové výkladce se stavební hloubkou 72mm a $U_f=1,6$ za předpokladu splnění hlavního technického požadavku $U_w=1,4$?

Zadavatel poskytuje následující dodatečnou informaci.

Uchazeč může, za předpokladu splnění hlavního technického požadavku $U_w=1,4$, nabídnout ocelové výkladce se stavební hloubkou 72mm a $U_f=1,6$.

V Hradci Králové dne 2. 8. 2017

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka