

**D O D A T E Ě N É I N F O R M A C E
K Z A D Á V A C Í M P O D M Í N K Á M**

Název veřejné zakázky: **Pod Zámečkem 1835-7 - výměna vstupních portálů**

Dne 2.8.2017 zadavatel uveřejnil dodatečnou informaci č. 1 ve znění

Uchazeč může, za předpokladu splnění hlavního technického požadavku $U_w=1,4$, nabídnout ocelové výkladce se stavební hloubkou 72mm a $U_f=1,6$.

kde byly chybně uvedeny ocelové výkladce namísto **hliníkových profilů**, jak je správně uvedeno v zadávacích podmínkách.

Za tuto chybu se uchazečům omlouváme.

V Hradci Králové dne 3. 8. 2017

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka