

**D O D A T E Ě N Ě I N F O R M A C E
K Z A D Á V A C Í M P O D M Í N K Á M**

Název veřejné zakázky: **Jungmannova 1382 - 1387 - výměna oken**

Zadavatel dne 20. 11. 2018 obdržel dotaz ve znění:

***Lze Vám nabídnout okna s otevřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 1,5 mm - 3 mm
(v závislosti na velikosti oken) za předpokladu dodržení statiky a tuhosti oken?***

Zadavatel mění zadávací podmínky následovně:

Výztuha oken může být otevřená ocelová pozinková tl. 1,5 mm - 3 mm dle velikosti oken za předpokladu dodržení jejich statiky a tuhosti.

V Hradci Králové dne 21. 11. 2018

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka