

Γ  
všem dodavatelům  
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele  
L

## **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#1)**

Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (**v pořadí první**) veřejné zakázky „**Ressler - spisovna**“, zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržené žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace sestává z:

### **1/ odpovědi na obdržené žádosti**

*Žádost:*

*Mám dotaz na stěrky. V rozpočtu je psaná epoxidová stěrka tl. 5 - 6 mm, ve výkresu je psaná průmyslová stěrka EPT AS.*

*Jedná se tedy o klasickou epoxidovou stěrku, na což mi ukazuje výkaz výměr, nebo o antistatiku, na což ukazuje specifikace ve výkrese (pak nemůže být tloušťka stěrky 5-6 mm).*

### **vysvětlení zadavatele:**

*Oceňte dle soupisu prací.*

*Jedná se o klasickou epoxidovou stěrku tl. 5 - 6 mm, tedy stěrku ze skupiny silnovrstvých, elektrostatický náboj eliminujících, stěrek s tloušťkou do 6 mm. Navržen je všeobecně použitelný strojně hlazený epoxidový systém, který snižuje potenciál statického náboje pro aplikace vyžadující velmi vysokou obrusuodolnost a nárazuodolnost.*

### **2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Povaha tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužit lhůtu pro podání nabídek.

Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=286771>

Zadavatel nabádá dodavatele, aby profil zadavatele průběžně sledoval.

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64811069

V Hradci Králové, dne 4.11.2019

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka