

┌  
všem dodavatelům  
určeno k uveřejnění na profilu zadavatele  
└

#### **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace (#4)**

Z pověření zadavatele oznamuji všem dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace (**v pořadí čtvrté**) veřejné zakázky „**Resslova - spisovna**“, zadávané v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Vysvětlení zadávací dokumentace zpracoval zadavatel na základě obdržené žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace sestává z:

#### **1/ odpovědi na obdržené žádosti**

*Žádost:*

*Dotaz č.1:*

*Ve vysvětlení ZD č. 3 je navržena drátkobetonová podlaha v tl.130mm, která bude v místě nad prahem vedle kolejnic pouze tl. 50mm. Podle odporného dodavatele je nutné vyztužení přechodu v podlaze v místě různých tloušťek. Žádáme zadavatel o doplnění této výztuže do soupisu prací.*

*Dotaz č.2:*

*V soupisu prací je položka:*

*74 K 633111112.1 Povrchová úprava průmyslových podlah se vsypovou směsí (detailní popis PD) 30kg/m3 m2 468,200 0,00*

*Kde z popisu není jasné co má být v této položce oceněno. Jedna činnost je povrchová úprava vsypovou směsí, které odpovídá i množství v m2*

*A druhá věc je stupeň vyztužení betonové směsi drátky 30kg/m3.*

*Žádáme zadavatele o úpravu znění této položky (popis uveden i ve skladbě podlah), aby bylo jasné zda se jedná o povrchovou úpravu vsypem nebo o vyztužení betonové směsi drátky. Upozorňujeme, že povrchová úprava vsypem je duplicitní s epoxidovou stěrkou.*

#### **vysvětlení zadavatele:**

Drátkobetonová podlaha bude v místě nad prahem vyztužena KARI sítí na obou stranách.

Navýšení množství v pol. 58 - původní množství 0,255t, nově 1,072t.

Drátkobetonová podlaha bude vyztužena drátky /stupeň vyztužení 20kg/m<sup>3</sup>/.

Zadavatel současně s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace uveřejňuje upravenou přílohu Výpis podlahových konstrukcí a přílohu Soupis prací.

#### **2/ sdělení k prodloužení lhůty pro podání nabídek**

Zadavatel prodlužuje v souladu s ust. § 54/5 ZZVZ lhůtu pro podání nabídek, nově stanovená lhůta pro podání nabídek je stanovená na **27. 11. 2019 v 10:00 hod.**

V souvislosti s uplynutím zákonné lhůty pro podání žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel upozorňuje, že k dalším případným žádostem nebude brán zřetel.

Části zadávací dokumentace, které nejsou tímto vysvětlením dotčeny, zůstávají v dosud platném znění. Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s tímto vysvětlením. Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejnil na profilu zadavatele:

<https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=286771>

Organizace zmocněná organizačním zajištěním veřejné zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, IČ: 64811069

V Hradci Králové, dne 20.11.2019

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka