

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Veřejná zakázka č. 2119

Název zakázky: Škroupova 471 – výměna výkladců

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz uchazeče č.1:

Prosím o určení rozměrů těch 3 pozic? Výška prvního je 3 930 mm a pokračují dva shodné po 3 115 mm? Jak je to prosím se šířkou?

Odpověď na dotaz č.1:

Rozměry vychází ze stávajícího stavu, výkladec se vstupními dveřmi má výšku 3930 mm, otvory pro ostatní jsou vysoké 3115 mm. Vzhledem k tomu, že nelze zasahovat do fasády, musí být tedy celkový rozměr výkladců větší oproti čistému rozměru otvoru ve fasádě. Tudiž pak 3930*2830 mm a 3115*2860 mm. Veškeré informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci ve výkresové části.

Dotaz uchazeče č.2:

V jaké to má být barvě?

Odpověď na dotaz č.2:

Barva str.6 TZ ... holubí šedá RAL 7038 mat.

Lhůta pro podání nabídek ani místo a způsob podání se nemění.

V Hradci Králové dne 12. 4. 2021

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka