

Veřejná zakázka č. 2326 - **ČSA 216 – Kavalíry A, B a Fortna – oprava fasády do ulice ČSA - PD**

Zadavatel obdržel dne 11. 4. 2023 dotazy, resp. připomínky, na které poskytuje odpovědi, viz níže, resp. upřesňuje zadání následovně:

Dotaz č. 1:

*Statické poruchy ve štitovém zdivu obou Kavalírů se mají řešit pouze jako "kosmetická oprava", tedy jenom v omítce s pravděpodobnou možností jejich obnovení v budoucnu, nebo jako důsledné statické řešení spočívající v odhalení příčiny poruchy a návrhu řešení na její odstranění?*

Odpověď:

Poruchy zdiva budeme řešit "kosmetickou úpravou". Případné obnovení prasklin v budoucnu nebude považováno za vadu díla (PD ani realizace díla).

Dotaz č. 2:

*Je možné u požadavku na vyřešení provizorního ukotvení trolejbusového vedení počítat s návrhem umístění nových stožárů do zeleného ostrůvku v chodníku?*

Odpověď:

Je možná i tato varianta.

Dotaz č. 3:

*Zkusili jste stran podkladů prosím komunikovat s městem, když dělali opravu objektu v souvislosti s přesunem odboru dopravy MMHK do Gayerových kasáren? To byl projekt na celý objekt a jistě v archivu města - st úřadu by mělo být něco k dispozici. Nebo jsem ty podklady někde v zadání přehlédl?*

Odpověď:

Vše co máme k dispozici, bylo poskytnuto. Odbor dopravy MMHK je v 2.NP Kavalíru B (v úrovni terasy).

Dotaz č. 4:

*Technické podmínky bod 5.1 – nebude zasahováno do nosných struktur, zároveň je uvedeno v podrobné specifikaci prací, že budou opravovány statické poruchy. Opravovat statické poruchy bez zásahů do nosných konstrukcí si dle mého názoru odporuje nebo se jedná o řešení projevů poruchy a nikoliv o opravu poruchy.*

Odpověď:

Bod číslo 5.1 Technických podmínek se vypouští.

Zadavatel zároveň mění lhůtu pro podání nabídek, nový termín je **19. 4. 2023 do 10:00 hod.**

V Hradci Králové dne 13. 4. 2023

Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka