

V Hradci Králové dne 8. 8. 2023

Veřejná zakázka č. 235002 – Dlouhá 98 – výměna výsuvných a pevných odnímatelných zábran u vjezdu do parkoviště – upřesnění zadávací dokumentace

Zadavatel obdržel dne 7. 8. 2023 dotazy, na jejichž základě upřesňuje zadání následovně:

1. Je možno po dobu prací stavebně uzavřít celou šíři, nebo požadujete práce provádět tak, aby byla vždy možnost vjezdu a výjezdu vozidel do prostoru parkoviště.
Vjezd k divadlu musí být vždy zčásti zachován, a to dle domluvy s nájemcem (Klicperovo divadlo).
2. Kde se nyní nachází rozvaděč s řídicí jednotkou pro pohyblivé sloupy a přijímačem dálkového ovládání?
Rozvaděč s řídicí jednotkou se nachází v zadní místnosti recepce divadla, Dlouhá čp. 99.
3. Je nyní systém plně funkční?
Ano.
4. Budete požadovat zpoplatnění záboru pozemku pro realizaci a nezbytnou plochu pro ZS? Města pro vlastní akce tento poplatek neúčtují.
Zábor není nutný, parkování a práce budou na pozemku přilehlém k divadlu.
5. Jsou stávající 4ks výsuvných sloupů odvodněny, jakým způsobem a je tato kanalizace nyní funkční? V případě, že stávající sloupy nejsou odvodněny, sdělte, kde je nejbližší kanalizační šachta.
Stávající 4ks boxů jsou odvodněny, pokud by se při realizaci vyskytl problém, bude řešeno formou víceprací.
6. Předpokládáme, že stávající sloupy jsou obetonovány.
Ano, sloupy jsou obetonovány.
7. V případě, že v rámci prověření elektroinstalace po demontáži stávajících sloupů bude zjištěna její nefunkčnost (např. při demontáži stávajících sloupů dojde k odtržení kabelů). Bude tato nutná nová kabeláž řešena formou víceprací? Jedná se o silovou a datovou kabeláž až do rozvaděče.
Ano.
8. Máte ještě uskladněny stávající žulové kostky? Z přiložené fotografie je zřejmé, že buď chybí, nebo jsou zalité betonem. Je přípustné řešit chybějící dobetonováním? Jedná se o zajištění estetiky stavby.
Zadláždění je v současné době kompletní.
9. Chápeme správně, že požadavek pro ovládání výsuvných sloupů je pouze 2ks dálkových ovladačů (ovládání všech 4ks sloupů najednou). Kde je nyní umístěn přijímač dálkových ovladačů + řídicí jednotka sloupů?
V současné době jdou ovládat vždy dva sloupy najednou, zůstane zachováno.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka